



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области

**Кирилловский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области**
(Кирилловский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области)

161100, ул. Граве, д.7, г. Кириллов, тел/факс: (81757) 3-27-16
E-mail: to-kir@vologda.ru, <http://35.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

Кому:
БДОУ КМО ВО "Талицкий детский сад"

Куда: 161117, обл. Вологодская,
Кирилловский муниципальный округ,
с.Талицы, ул. Юбилейная, д 7
tcskola@rambler.ru

Копия: Администрация
Кирилловского муниципального округа

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№03/03-25

11.02.2025 г.

г. Кириллов

На основании решения начальника Кирилловского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Птицыной Ольгой Александровной от 21.01.2025 г. № 35-13/29-955-2025 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кирилловского муниципального округа Вологодской области "Талицкий детский сад", ОГРН 1033500790201, ИНН 3511004339, юридический адрес: 161117, обл. Вологодская, Кирилловский муниципальный округ, с. Талицы, ул.Юбилейная, д. 7 в период с «29» января 2025 года по «11» февраля 2025 года проведен обязательный профилактический визит, в ходе которого выявлены нарушения обязательных требований законодательства.

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

БДОУ КМО ВО "Талицкий детский сад" в срок до «11» февраля 2026 года устранить нарушения обязательных требований, а именно:

№ п/п	Описание выявленного нарушения обязательного требования	Структурные единицы нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению нарушения обязательных требований	Перечень рекомендаций, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	Стены и потолки в помещениях дошкольного учреждения имеют дефекты, повреждения, а именно:	ч.1 ст. 28 Закон № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-	Обеспечить покрытие (отделку) потолков и стен без дефектов и	Предоставление фотоматериалов

	<p>- дефекты потолков (трещины, утраты покрытия) во всех помещения детского сада;</p> <p>- повреждения стен (отсутствие покрытия, трещины) в первой младшей группе и спальне подготовительной группы</p>	эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	повреждений	
2.	<p>Полы имеют дефекты и повреждения, а именно:</p> <p>- в утраты покрытия и трещины пола в музыкальном зале</p>	<p>ч.1 ст. 28 Закон № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20</p> <p>"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"</p>	<p>Обеспечить покрытие (отделку) пола в музыкальном зале без дефектов и повреждений</p>	Предоставление фотоматериалов
3.	<p>Туалет подготовительной группы не оборудован отдельно для мальчиков и девочек, без отдельных кабинок</p>	<p>ч.1 ст. 28 Закон № 52-ФЗ, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20</p> <p>"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"</p>	<p>Оборудовать туалет подготовительной группы отдельно для мальчиков и девочек, (отдельные кабинки)</p>	Предоставление фотоматериалов
4.	<p>На территории дошкольного учреждения не оборудована площадка для контейнера с твердым покрытием, превышающим площадь основания контейнера на 1 м во все стороны</p>	<p>ч.1 ст. 28 Закон № 52-ФЗ, п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20</p> <p>"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"</p>	<p>Оборудовать площадку для контейнера на территории дошкольного учреждения с твердым покрытием, превышающим площадь основания контейнера на 1 м во все стороны или использовать иные специальные закрытые конструкции для сбора отходов на смежных территориях с детским садом, на контейнерных площадках жилой застройки</p>	Предоставление фотоматериалов
5.	<p>На основании протокола испытаний №35-00-05/00258-01-25 от 05.02.2025 г., результаты измерений микроклимата в старшей подготовительная группе,</p>	<p>ч.1 ст. 28 Закон № 52-ФЗ, глава V, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21</p>	<p>Привести в соответствие требованиям параметры микроклимата (температура</p>	Протоколы лабораторных испытаний

	группе раннего возраста в групповых, и музыкальном зале не соответствует требованиям по показателю температура воздуха		воздуха) в старшей подготовительная группе, группе раннего возраста	
6.	На основании протокола испытаний №35-00-05/00251-01-25 от 04.02.2025 г., результаты измерений освещенности в групповых старшей подготовительной группы, и группе младшего возраста не соответствует требованиям	ч.1 ст. 28 Закон № 52-ФЗ главы V, таблицы 5.54, п. 10 СанПиН 1.2.3685-21	Привести соответствие требованиям параметры освещенности в групповых старшей подготовительной группы, и группе младшего возраста	Протоколы лабораторных испытаний

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в срок до «11» февраля 2026 года в Кирилловской территориальной отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по адресу: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д. 7 заказным почтовым отправлением о вручении или иным доступным способом (тел./факс: 8(81757) 3-12-58, e-mail: to-kir@vologda.ru) с приложением рекомендованных сведений (документов), подтверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требований.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на БДОУ КМО ВО "Талицкий детский сад".

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок предписания влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Согласно статьи 94 Федерального закона № 248-ФЗ контролируемое лицо имеет право направить ходатайство о рассмотрении вопросов, связанных с исполнением предписания: 1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения; 2) об отсрочке исполнения решения; 3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее приостановленного исполнения решения; 4) о прекращении исполнения решения. Ходатайство рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня поступления в контрольный (надзорный) орган ходатайства. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотрения вышеуказанных вопросов. Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Вологодской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

Порядок обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц регулируются Федеральным законом № 248-ФЗ. В соответствии со статьей 40 Федерального закона № 248-ФЗ жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Подать жалобу либо продлить срок выполнения предписания можно воспользовавшись ссылкой: <https://knd.gosuslugi.ru>, выбрав необходимый раздел.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Специалист-эксперт
Кирилловского территориального отдела



Н.А. Бакланова

С предписанием ознакомлен(а):

« _____ » _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____